

ALLEGATO 3 - Contenuti minimi report

3.3 CONTENUTO MINIMO REPORT "REPORT DI INVENTARIO"

Nel report per ciascun luogo di lavoro deve essere indicato:

- 1) Codice univoco identificativo della sede/ impianto UA-NN, ad es. UA-01
- 2) Denominazione ed indirizzo completo della sede/ impianto, ad es. Sede Ponte San Giovanni, via G. Benucci n.162 06135 Ponte San Giovanni Comune di Perugia
- 3) Numero dei presidi d'emergenza presenti, suddivisi per tipologia, ad es. n. xx estintore a polvere 5kg, n. xx idrante DN xx; n. xx lampade d'emergenza ...

Relativamente agli **estintori d'incendio portatili e carrellati**, nel report "inventario", se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Numero di matricola ...
- 3) Tipo estinguente (polvere, CO2)
- 4) Capacità, ad es. 2,5,6,50 kg ...
- 5) Classe di incendio ...
- 6) Costruttore ...
- 7) Anno di fabbricazione ...
- 8) Ubicazione (per quelli a bordo degli automezzi deve essere indicato il numero sociale)
- 9) Data ultima revisione ...
- 10) Data prossima revisione ...
- 11) Data ultimo collaudo ...
- 12) Data prossimo collaudo ...

Relativamente alle **reti di idranti, naspi e i relativi componenti**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Tipologia (a muro, naspo ...)
- 3) Diametro DN ...
- 4) Lunghezza manichetta mt...
- 5) Anno di fabbricazione ...
- 6) Ubicazione ...
- 7) Pressione statica ...
- 8) Data ultimo collaudo ...
- 9) Data prossimo collaudo ...

Per gli **attacchi motopompa VVF**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Diametro DN ...
- 3) N. uscite ...
- 4) Ubicazione ...

Relativamente alle **porte REI**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Costruttore ...
- 3) Anno di fabbricazione ...
- 4) Numero di ante
- 5) Classe REI ad es. 120
- 6) Tipo (in lamiera, legno, vetrata ...)
- 7) Conformità CE (SI/NO)
- 8) Presenza maniglione antipanico (SI/NO)

Relativamente ai **maniglioni antipanico**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Marca
- 3) Ubicazione ...

*Gi.
P.*

ag

- 4) Conformità norma UNI EN 179:2008 (SI/NO)
- 5) Conformità norma UNI EN 1125:2008 (SI/NO)
- 6) Tipologia della barra (a leva/a contatto)

Relativamente agli **impianti illuminazione di emergenza**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Ubicazione ...

Relativamente agli **impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Tipologia componente
- 2) Marca
- 3) Modello
- 4) Ubicazione ...
- 5) Zona ...

Relativamente ai **dispositivi di allertamento manuali**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Ubicazione ...

Relativamente ai **presidi di primo soccorso all.1 DM 388/03**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Ubicazione ...

Relativamente ai **pacchetti di medicazione all.2 DM 388/03**, se presenti, deve essere riportato:

- 1) Codice univoco identificativo progressivo 01,02,03 ...
- 2) Ubicazione (per quelli a bordo degli automezzi deve essere indicato il numero sociale)

3.2 CONTENUTO MINIMO "RAPPORTO DI INTERVENTO"

redatto separatamente per ciascun luogo di lavoro, deve almeno riportare:

- 1) Numero e data di compilazione;
- 2) Codice univoco identificativo della sede/impianto;
- 3) Denominazione ed indirizzo completo della sede/impianto;
- 4) Numero dei presidi d'emergenza presenti, suddivisi per tipologia;
- 5) Firma del tecnico manutentore.


Per i presidi d'emergenza installati, oltre agli elementi riportati nel punto 3.2 "report inventario", nel rapporto di intervento, per ogni impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio e primo soccorso, la ditta affidataria del servizio deve indicare:

- 1) la norma/e tecnica/e di riferimento;
- 2) il tipo di intervento;
- 3) l'esito;
- 4) eventuali anomalie riscontrate: specificando se queste sono state risolte con interventi di ripristino di lieve entità di importo pari o inferiore alla franchigia ovvero se necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per "non conformità" rilevanti che eccedono il valore della franchigia.
In caso di interventi eccedenti la franchigia dovrà essere allegata anche idonea relazione come previsto nel Capitolato Tecnico e Normativo.
- 5) eventuali note.

3.3 REGISTRO ANTINCENDIO

Premesso che la normativa non prevede un modello standard di riferimento la ditta affidataria è tenuta a crearne uno ad hoc personalizzato per la nostra azienda.

Il Registro antincendio, oltre che dalla prima pagina di copertina, dove dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:



consisterà in

- una tabella riepilogativa dove dovranno essere indicate la tipologia e il numero (consistenza alla data dell'ultimo controllo semestrale) degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e primo soccorso, oggetto del servizio nell'anno di riferimento (vedi anche allegato 1)

tipologia estintore	tipo di estinguente	capacità kg	classe di incendio	
	Polvere	2		
	Polvere	6		
	Polvere	50		
	CO2	2		
	CO2	6		

altri sistemi di sicurezza antincendio	numero

- una tabella riepilogativa dove dovranno essere indicate la tipologia e il numero (consistenza alla data dell'ultimo controllo semestrale) degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e primo soccorso, oggetto del servizio nell'anno di riferimento, suddivisa per luogo di lavoro (vedi anche allegato 1):

ID	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO									
		numero	numero	numero	numero	numero	numero				
01	...										
02											

- nelle pagine successive dovranno essere raccolti tutti i rapporti di intervento (vedi punto 3.2) relativi al controllo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degl'impianti, attrezzature e altro sistema di sicurezza antincendio e primo soccorso, eseguiti nell'anno di competenza, suddivisi per luogo di lavoro.

I rapporti di intervento (separati tra 1° e 2° controllo semestrale) dovranno essere anche catalogati in ordine crescente in base al codice univoco identificativo del luogo di lavoro.

