

**GARA PER LA FORNITURA DI SOFFIANTI VOLUMETRICHE PER GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI COSTANO (BASTIA UMBRA) E S.SISTO (PERUGIA)**

Relazione della Commissione tecnica

Vista la determina del Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ing. Alessandro Carfi del 17 maggio 2017, con cui veniva nominata la Commissione Tecnica Valutatrice per l' affidamento in oggetto,

la commissione tecnica riunitasi nei giorni mercoledì 24 e venerdì 26 maggio 2017, ha esaminato i contenuti delle buste **B "offerta tecnica"** per verificare le relazioni tecniche che, a pena esclusione, dovevano:

- descrivere in modo puntuale e dettagliato ciascun requisito tecnico di cui all' art. 1 del Capitolato tecnico normativo;
- esplicitare i dati relativi agli assorbimenti di potenza delle macchine proposte e della durata delle garanzie offerte al fine della attribuzione dei punteggi così come da Capitolato tecnico normativo.

Riguardo al primo punto, si deve sottolineare l'assenza in tutte e tre le offerte esaminate di una specifica relazione tecnica che in modo puntuale descrivesse ciascun requisito così come dettagliato nel Capitolato. Le ditte hanno invece presentato schede tecniche con descrizione delle macchine offerte, senza un preciso riferimento alle voci di Capitolato.

La Commissione ha quindi riportato nelle tabelle allegate (la prima riferita alle soffianti richieste per Bastia Umbra - Costano, mentre la seconda si riferisce alle soffianti per Perugia -San Sisto) la corrispondenza delle voci di Capitolato a quanto dichiarato dalle ditte, segnalando altresì i punti relativi alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato non dichiarate nelle singole offerte.

Con riferimento specifico all'offerta della ditta n. 2 (Robuschi), inoltre si segnala:




- 1) per le soffianti offerte per l'impianto di Costano la macchina a 50 HZ ha una portata di 1775 Nmc/h, rispetto ai 1.800 Nmc/h richiesti dal Capitolato;
- 2) in nessuna parte della documentazione contenuta nell'offerta tecnica viene riportata la durata della garanzia, elemento invece richiesto dal Capitolato ai fini della valutazione del punteggio da attribuire.

Relativamente al secondo punto, data la mancanza della specifica relazione richiesta e la carenza documentale sopra segnalata circa il dettaglio sulle caratteristiche minime ed inderogabili richieste dal Capitolato per la fornitura in oggetto, la Commissione non ha proceduto alla attribuzione dei punteggi previsti dal bando.

Il presente verbale, unitamente alle due tabelle allegate con i riscontri circa i requisiti richiesti, viene dalla Commissione rimesso al Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento per gli adempimenti conseguenti.


Il Presidente della Commissione Tecnica
(ing. Marino Burini)



Il Componente della Commissione Tecnica
(ing. Francesco Calabresi)



Il Componente della Commissione Tecnica
(p.ind. Marco Zaroli)



Perugia, 26 maggio 2017

FORNITURA N. 2 SOFFIANTI VOLUMETRICHE PER IMPIANTO S. SISTO - PERUGIA

	AERZEN ITALIA srl		GARDNER DENVER srl		KAESER COMPRESSORI	
GRUPPO SOFFIANTE						
A.1	conforme		conforme		conforme	
A.2		non dichiarata	conforme		conforme	
A.3		non dichiarata	conforme		conforme	
A.4	conforme		conforme	viene però dichiarata una T° in aspirazione di 30°	conforme	
A.5	conforme		conforme		conforme	
A.6	conforme		conforme		conforme	
A.7	conforme	dato contenuto nella certificazione TUV		non dichiarata	conforme	
A.8	conforme			non dichiarata	conforme	
A.9	conforme			non dichiarata	conforme	
A.10	conforme			non dichiarata	conforme	
A.11		silenziatore dichiarato solo in aspirazione		silenziatore dichiarato solo in aspirazione	conforme	
A.12	conforme	effettuato tramite monitoraggio dell'aspirazione		non dichiarata	conforme	
A.13	conforme		conforme		conforme	
A.14	conforme		conforme		conforme	
A.15	conforme			non dichiarata	conforme	
A.16	conforme		conforme		conforme	
A.17	conforme		conforme		conforme	
A.18	conforme		conforme		conforme	
A.19	conforme		conforme		conforme	
MOTORE						
B.1	conforme		conforme		conforme	
B.2		non dichiarato	conforme			non dichiarato
B.3	conforme		conforme		conforme	
B.4	conforme		conforme		conforme	
B.5	conforme			non dichiarata	conforme	
B.6	conforme			non dichiarata	conforme	
B.7	conforme			non dichiarata	conforme	
B.8	conforme			non dichiarata	conforme	
B.9		non dichiarato		non dichiarata		non dichiarato
B.10	conforme		conforme		conforme	
QUADRO ELETTRICO ED INVERTER						
C.1	conforme		conforme	viene fornito a parte e va di conseguenza installato	conforme	
C.2.1	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.2		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.3		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.4	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.5	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.6	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.7	conforme			non dichiarato		non dichiarato
C.2.8		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.9		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.10	conforme		conforme		conforme	

Il Presidente della Commissione Tecnica (ing. Marino Burini)

Il Componente della Commissione Tecnica (ing. Francesco Calabresi)

Il Componente della Commissione Tecnica (p.ind. Marco Zaroli)

Marino Burini
Francesco Calabresi
Marco Zaroli


FORNITURA N. 3 SOFFIANTI VOLUMETRICHE PER IMPIANTO COSTANO-BASTIA UMBRA

	AERZEN ITALIA srl		GARDNER DENVER srl DIVISIONE ROBUSCHI		KAESER COMPRESSORI srl	
GRUPPO SOFFIANTE						
A.1	conforme		conforme		conforme	
A.2		non dichiarata	conforme		conforme	
A.3		non dichiarata	conforme		conforme	
A.4	conforme		conforme	viene però dichiarata una T°in aspirazione di 30°	conforme	
A.5	conforme		conforme		conforme	
A.6	conforme		conforme		conforme	
A.7	conforme	dato contenuto nella certificazione TUV		non dichiarata	conforme	
A.8	conforme			non dichiarata	conforme	
A.9	conforme			non dichiarata	conforme	
A.10	conforme			non dichiarata	conforme	
A.11		silenziatore dichiarato solo in aspirazione		silenziatore dichiarato solo in aspirazione	conforme	
A.12	conforme	effettuato tramite monitoraggio della aspirazione		non dichiarata	conforme	
A.13	conforme		conforme		conforme	
A.14	conforme		conforme		conforme	
A.15	conforme			non dichiarata	conforme	
A.16	conforme		conforme		conforme	
A.17	conforme		conforme		conforme	
A.18	conforme		conforme		conforme	
A.19	conforme			portata dichiarata 1775 Nmc/h +/- 5%	conforme	
MOTORE						
B.1	conforme		conforme		conforme	
B.2		non dichiarato	conforme			non dichiarato
B.3	conforme		conforme		conforme	
B.4	conforme		conforme		conforme	
B.5	conforme			non dichiarata	conforme	
B.6	conforme			non dichiarata	conforme	
B.7	conforme			non dichiarata	conforme	
B.8	conforme			non dichiarata	conforme	
B.9		non dichiarato		non dichiarata		non dichiarato
B.10	conforme		conforme		conforme	
QUADRO ELETTRICO ED INVERTER						
C.1	conforme		conforme	viene fornito a parte e va di conseguenza installato	conforme	
C.2.1	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.2		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.3		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.4	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.5	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.6	conforme			non dichiarato	conforme	
C.2.7	conforme			non dichiarato		non dichiarato
C.2.8		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.9		non dichiarato		non dichiarato		non dichiarato
C.2.10	conforme		conforme		conforme	

Il Presidente della Commissione Tecnica (ing. Marino Burini)

Il Componente della Commissione Tecnica (ing. Francesco Calabresi)

Il Componente della Commissione Tecnica (p.ind. Marco Zaroli)



Perugia, 26 maggio 2017