

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme generali tecnico - amministrative e caratteristiche dell'appalto

Oggetto: Servizio di manutenzione, controllo e conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio.

PREMESSA

In base alle vigenti disposizioni di Legge (D.M. 10/03/1998 – D.Lgs. 81/08 – D.M. 20/12/2012), i presidi d'emergenza e gli impianti di protezione antincendio costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. Umbra Acque SpA, responsabile delle attività in cui sono installati i presidi d'emergenza e gli impianti, ha l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche responsabilizzandosi del mantenimento delle condizioni di efficienza degli stessi. Umbra Acque SpA ha l'obbligo di attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione al fine di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi d'emergenza ed impianti di protezione antincendio assicurando il corretto funzionamento degli stessi al fine garantire la salvaguardia della sicurezza, salute e igiene delle persone e la tutela delle infrastrutture e dei beni per:

- La rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
- Il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- L'estinzione degli incendi.

Le attività manutentive dei presidi d'emergenza e gli impianti di protezione antincendio devono essere effettuate secondo la regola dell'arte, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore il tutto eseguito secondo il comportamento del così detto "buon padre di famiglia".

Art. 1 – TERMINOLOGIE

TERMINI	DEFINIZIONI
Committente	Umbra Acque SpA
Appaltatore/Aggiudicatario	L'impresa aggiudicataria del servizio di manutenzione, controllo e conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio.
Manutenzione	Servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione, controllo e conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio tramite tecnici manutentori specializzati, competenti e qualificati; il personale tecnico dovrà essere stato adeguatamente formato con conoscenze idonee e specialistiche oltre che dovrà rispondere ai requisiti che soddisfino la valutazione dei requisiti di conformità previste dalle varie Norme e Leggi di riferimento.
Manutenzione ordinaria	Esecuzione delle operazioni programmate, volte a ridurre la probabilità di guasto e atte a garantire il corretto funzionamento dei presidi d'emergenza e impianti antincendio oggetto di manutenzione e di ogni suo singolo componente e a mantenere gli stessi in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti all'utilizzo e/o all'invecchiamento. Tali attività dovranno essere effettuate in loco ad intervalli predeterminati, con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi e dalle norme di buona tecnica.
Manutenzione straordinaria	Manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione ed è effettuata esclusivamente su chiamata da parte di Umbra Acque SpA a seguito di utilizzo, guasto e/o malfunzionamento; devono essere garantiti tempi di intervento minimi al fine di far fronte alle prime azioni riparative, sia durante il normale orario di lavoro che in regime di pronta disponibilità.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la regolamentazione e l'esecuzione, da parte dell'Impresa aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, del controllo e della conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio in dotazione e posti a protezione degli immobili e degli automezzi aziendali.

Lo scopo dell'attività di manutenzione ordinaria è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi d'emergenza di primo soccorso e antincendio, assicurando il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi d'emergenza e impianti antincendio) di seguito elencati:

- Estintori d'incendio;
- Reti di idranti e i relativi componenti, anche alimentati da sistemi automatici di alimentazione idrica antincendio;
- Impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio;
- Porte e portoni resistenti al fuoco;
- Porte dotate di dispositivo (maniglione antipánico) per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo e relativo dispositivo di apertura di emergenza;
- Presidi d'emergenza di primo soccorso aziendale;

I quantitativi e le ubicazioni presso le quali sono collocati i presidi d'emergenza antincendio e di sicurezza oggetto di manutenzione di cui al presente capitolato, sono indicate nell'Allegato 1.

Ciascun concorrente può richiedere l'effettuazione un sopralluogo, presso alcuni degli immobili elencati all'Allegato 1, da richiedere al seguente indirizzo e-mail f.ippoliti@umbraacque.it entro il termine dei 3 giorni antecedenti alla data limite per la richiesta di chiarimenti.

Lo scopo dell'attività di manutenzione straordinaria è quello di adeguare i suddetti dispositivi di protezione ad eventuali danni e situazioni non preventivabili e programmabili (p.e. fornitura nuovi presidi d'emergenza aggiuntivi, adeguamenti normativi) come meglio specificato di seguito.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo di appalto è pari ad **€ 90.000,00 (euro novantamila/00)** così composto:

- 1) L'importo a base d'asta oggetto di ribasso per lo svolgimento delle **attività di manutenzione ordinaria** è stabilito in **€ 72.750,00 (euro settantaduemilasettecentocinquanta/00)** comprensiva della manodopera stimata ai sensi del art. 23 c. 16 dlgs 50/2016 per **€ 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00)** a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso** pari a **€ 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)** oltre I.V.A..
- 2) Per le **attività di manutenzione straordinaria** verrà previsto l'importo aggiuntivo opzionale di **€ 15.000,00 (euro quindicimila/00)** comprensivo degli oneri di sicurezza di volta in volta determinati.

La durata del contratto è fissata in 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di invio dell'ordine di acquisto, con interventi programmati secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle normative di riferimento. Il servizio si intenderà scaduto o privo di effetto alla decorrenza dei 36 mesi e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

Umbra Acque S.p.A. comunicherà all'Appaltatore, almeno una volta all'anno, eventuali periodi di chiusura durante i quali non potrà essere effettuato il servizio e l'elenco aggiornato delle Sedi/Immobili e degli automezzi. Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'immediata consegna del servizio all'aggiudicatario sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto prescrive i criteri con i quali dovranno essere effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei presidi d'emergenza e degli impianti antincendio. Tutte le attività svolte dovranno essere espletate nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DM 10.03.1998 quale "Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendi". Qualsiasi intervento e controllo sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore".

In presenza di anomalie, i componenti dei presidi d'emergenza e impianti antincendio non funzionanti, dovranno essere riportati in efficienza a seguito di interventi di manutenzione straordinaria; tali interventi dovranno essere espletati su richiesta della Committente e dalla stessa autorizzati.

Le parti o i materiali danneggiati o non funzionanti, ove possibile, dovranno essere rimossi temporaneamente per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria previa sostituzione con altre parti e/o materiali di pari o superiori prestazioni (muletti).

Nel dettaglio le finalità delle manutenzioni possono essere così suddivise:

- 1) il servizio di manutenzione ordinaria, controllo e conduzione è finalizzato a garantire l'efficienza di tutti gli impianti e presidi d'emergenza presenti all'interno degli immobili e degli automezzi aziendali per i quali il servizio stesso è attivato. Nello svolgimento di tale attività l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nella normativa vigente in materia; sarà inoltre compito dell'Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla materia. Le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria dovranno essere svolte nelle normali ore di lavoro in giornata feriali. In linea generale, il personale che espletterà il servizio dovrà:
 - essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi;
 - aver ricevuto la formazione tecnica necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria e altrui salute;
 - dovrà essere dotato di idonee attrezzature di lavoro e di appropriati Dispositivi di Protezione Individuale a norma e adeguati ai rischi lavorativi;
- 2) Per quanto riguarda il servizio di manutenzione straordinaria si rimanda interamente all'art.10 del presente capitolato.

Art. 5 – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio di manutenzione ordinaria, controllo e conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio e di sicurezza comprende le attività di:

- A. Comodato d'uso degli estintori presenti negli immobili di cui all' Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto. Gli estintori in comodato d'uso da installare a protezione delle sedi e degli automezzi dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2 e dovranno essere stati revisionati da non più di 6 mesi dalla data di consegna ad Umbra Acque SpA.;
- B. Attività di controllo e manutenzione ordinaria meglio descritte all'Art. 6 - Prestazioni oggetto del servizio di manutenzione ordinaria" per ogni presidi d'emergenza e impianto presente in ogni immobile di cui all' Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto;
- C. Attività di conduzione ovvero tutte quelle attività finalizzate al mantenimento della funzionalità dei presidi d'emergenza e degli impianti antincendio. Tali attività dovranno avere natura preventiva e programmata e consisteranno in quelle attività di verifica, controllo e monitoraggio volte a garantire la piena disponibilità degli stessi in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme e disposizioni di Legge in materia;
- D. Sostituzione dei prodotti medicinali mancanti, deteriorati o/e scaduti e ripristino alle normali condizioni di legge (D.lgs. 81/08 / D.M.388/2003 allegato 1 e 2) delle cassette e pacchetti di primo soccorso meglio descritte all'Art. 6 lettera D, presenti in ogni immobile di cui all' Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto;
- E. Aggiornamento inventario e gestione del rapporto di manutenzione descritto nell'art.7 del presente capitolato;
- F. Servizio di "Consulenza Antincendio" meglio descritte all'Art. 8 - Servizio di "Consulenza Antincendio";
- G. Interventi di ripristino di lieve entità di importo inferiore alla franchigia, non previsti nelle attività programmate. Per tali attività si intendono quegli interventi relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata per ripristini di lieve entità di importo inferiore al valore della franchigia, stabilita in €. 50,00 (cinquanta/euro), non previsti nelle attività di manutenzione ordinaria, da effettuarsi su tutti i componenti dei presidi d'emergenza e degli impianti antincendio e volti a garantire la sostituzione di parti usurate di modesto valore. La franchigia verrà applicata sul totale degli interventi necessari per singola ubicazione. Gli interventi di ripristino di lieve entità al di sotto della franchigia, si intendono compresi e già compensati nella manutenzione ordinaria. **Gli eventuali interventi superiori alla franchigia, se autorizzati, verranno riconosciuti all'aggiudicatario come interventi di manutenzione straordinaria (Art. 10 del presente capitolato) e remunerati per la parte eccedente la franchigia.** Tali interventi dovranno essere in ogni caso consuntivati al termine degli stessi, ed indicati in un allegato allo stato di avanzamento del rapporto di manutenzione;

- H. Sopralluogo in caso di urgenze/emergenze. Nel caso in cui sopraggiungano situazioni che mettono a rischio l'incolumità delle persone e/o possono provocare danni ingenti a cose, ovvero possono determinare l'interruzione delle normali attività si richiede di eseguire il sopralluogo entro le 8 ore successive la chiamata. In questo caso il sopralluogo si considera compreso nelle attività di manutenzione ordinaria mentre l'intervento di ripristino verrà considerato come manutenzione straordinaria (Art. 10 del presente capitolato).

Qualora l'affidatario non possa mantenere fede ad una o più delle richieste sopra descritte, si procederà all'applicazione delle penali previste e/o alla risoluzione del contratto come meglio descritto ai successivi art. 19-20.

Art. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio di manutenzione ordinaria sarà relativo a:

- A. **Controllo e manutenzione ordinaria per tutti gli estintori d'incendio** posti a servizio delle sedi, front-office, siti tecnologici e mezzi aziendali della Committente (DM 10.03.98/D.Lgs.81/08) secondo la Norma Tecnica di riferimento UNI 9994/1:2013 "Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione" che ne statuisce la presunzione di "regola dell'arte". Nella manutenzione ordinaria dovranno essere garantiti tutti gli interventi di manutenzione necessari e secondo le scadenze di Legge relativi alla manutenzione eseguita secondo UNI 9994/1:2013, come di seguito indicato: **CONTROLLI SEMESTRALI**: insieme di misure atte a verificare il corretto funzionamento degli estintori; **REVISIONI**: insieme di interventi tecnici volti a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti (ogni 36 mesi per gli estintori a polvere, ogni 60 mesi per estintori a CO₂); **COLLAUDI**: verifica della stabilità del serbatoio o della bombola riferita alla pressione (l'attività di collaudo comporta anche l'attività di revisione, ogni 12 anni per estintori a polvere, ogni 10 anni per estintori CO₂). **Le attività di revisione e collaudo saranno effettuate sugli estintori che giungono alla scadenza di revisione/collaudo, secondo quanto previsto dalla normativa, all'interno della durata del contratto.**

Dovrà essere altresì compreso:

- il costo per la fornitura in comodato d'uso degli estintori da installare a protezione delle sedi e degli automezzi nelle tipologie e quantità indicate nell'Allegato 1 ed aventi le caratteristiche e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 2;
- il costo per la rimozione e il relativo deposito c/o il magazzino della sede principale di Umbra Acque SpA, degli estintori già presenti e non di proprietà di Umbra Acque SpA (attualmente gli estintori sono di proprietà dell'attuale affidataria del servizio di manutenzione e conduzione degli estintori);
- ogni altro onere necessario a dare perfetta esecuzione di quanto meglio descritto ai punti precedenti.

Nel servizio di manutenzione ordinaria dovranno essere garantiti tutti gli interventi di manutenzione necessari e secondo le scadenze di Legge relativi alla manutenzione eseguita secondo UNI 9994/1:2013. In caso di irregolarità nel funzionamento degli estintori e/o guasti per causa non imputabile ad Umbra Acque S.p.A. o al normale deterioramento, l'aggiudicatario sarà tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione degli stessi.

- B. **Controllo e manutenzione ordinaria semestrale per tutte le porte e portoni resistenti al fuoco** poste a servizio delle strutture della Committente comprensive di tutti gli accessori meccanici (quali dispositivi di apertura di emergenza, chiudiporta, etc.) con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98/D.Lgs.81/08) e in particolare dalla Norma Tecnica di riferimento UNI 11473/1:2013 "Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione" che ne statuiscono la presunzione di "regola dell'arte";
- C. **Controllo e manutenzione ordinaria semestrale di tutti i dispositivi (maniglione antipánico) per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo** posti a servizio delle strutture della Committente con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98/D.Lgs. 81/08/DM 3.11.2004) e in particolare da eventuali Norme Tecniche di riferimento e/o dalle indicazioni dei produttori che ne statuiscono la presunzione di "regola dell'arte";
- D. **Controllo semestrale della presenza e la validità in base alle scadenze dei materiali contenuti all'interno dei presidi d'emergenza di pronto soccorso aziendale** posti a servizio delle strutture della Committente con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98 / D.Lgs. 81/08 / D.M.388/2003) e in particolare da eventuali Norme Tecniche di riferimento e/o dalle indicazioni dei produttori. Sono compresi la sostituzione e il reintegro dei prodotti medicinali, mancanti, deteriorati o scaduti, secondo quanto disposto dal DM 388/2003 s.m.i. allegato 1 (contenuto minimo della cassetta di primo soccorso) e allegato 2 (contenuto minimo del pacchetto di medicazione).

- E. **Controllo e manutenzione ordinaria delle reti di idranti anche alimentati da sistemi automatici di alimentazione idrica antincendio e i relativi componenti quali idranti a muro, naspi, idranti soprasuolo, cassette a corredo idranti soprasuolo, gruppi attacchi VV.F.**, posti a servizio delle strutture della Committente con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98/D.Lgs.81/08/DM 20.12.2012) e in particolare dalle Norme Tecniche di riferimento UNI 10779:2014 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio"; UNI EN 12845:2015 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione"; UNI 11292:2008 "Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali"; UNI EN 671/3:2009 "sistemi fissi di estinzione incendi – sistemi equipaggiati con tubazioni – parte 3: manutenzione di naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili"; che ne statuiscono la presunzione di "*regola dell'arte*";
- F. **Controllo e manutenzione ordinaria semestrale degli impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio** posti a servizio delle strutture della Committente con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98/D.Lgs.81/08) e in particolare dalle Norme Tecniche di riferimento UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi che ne statuiscono la presunzione di "*regola dell'arte*";
- G. **Controllo e manutenzione ordinaria semestrale per tutti gli impianti di illuminazione d'emergenza** posti a servizio delle strutture della Committente con le modalità ed i tempi riportati dalle vigenti Leggi (DM 10.03.98/D.Lgs.81/08) ed in particolare dalle Norme Tecniche di riferimento UNI 11222:2010 "Procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo" e CEI EN 50172 "Sistemi di illuminazione di emergenza" che ne statuiscono la presunzione di "*regola dell'arte*".

Le date degli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere preventivamente concordate con la Committente, come meglio descritto al successivo art.11. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la piena efficienza e funzionalità di tutti gli impianti e i presidi d'emergenza antincendio elencati all'Allegato 1 compresi quelli di eventuale successivo affidamento. Costituisce specifica responsabilità dell'Appaltatore l'immediata segnalazione alla Committente di ogni eventuale situazione di difformità e/o anomalia rispetto alle prescrizioni minime di Legge.

Qualora nel corso delle suddette attività di manutenzione ordinaria, venissero riscontrate gravi anomalie, queste dovranno essere segnalate tempestivamente e **comunque entro le 24 ore successive dall'avvenuto riscontro**, in forma scritta (email).

Il personale che espletterà il servizio dovrà essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi di Legge; dovrà aver ricevuto la formazione tecnica necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria e altrui salute. Dovrà inoltre essere dotato di idonee attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale a norma ed adeguati ai rischi lavorativi. La Committente fornirà all'Appaltatore affidatario del servizio di manutenzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio, il proprio Piano di Emergenza e di Evacuazione contenente tutte le informazioni utili in caso di incendio o altre emergenze nonché i vari DUVRI redatti ai sensi del Decreto 81/08.

Art. 7 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E GESTIONE DEL RAPPORTO DI MANUTENZIONE - TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO

In coincidenza del primo intervento di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore dovrà procedere al censimento analitico degli impianti e presidi d'emergenza antincendio e di sicurezza presenti in ogni struttura ed oggetto di manutenzione ordinaria in dotazione alle strutture della Committente, compilando un elenco specifico con relativa numerazione consecutiva ed ubicazione, specificando gli interventi eseguiti e di prossima esecuzione oltre ad ogni altro dato identificativo utile (tipologia, classe/peso, matricola, anno di costruzione, costruttore) a seconda della tipologia del presidi d'emergenza/impianto. L'Appaltatore dovrà predisporre il suddetto elenco anche a ogni successivo intervento di manutenzione, aggiornandone il contenuto in base alle eventuali variazioni dell'elenco iniziale. La gestione tecnico-operativa delle manutenzioni dovrà avvenire, da parte dell'Appaltatore, mediante l'utilizzo di un sistema informatizzato che fornisca alla Committente la possibilità stampare il rapporto di manutenzione effettuata entro il giorno dopo l'intervento, nonché la specifica scheda del Registro delle Manutenzioni e dei Controlli offrendo pertanto l'opportunità alla Committente di verificare e monitorare tutti i cicli delle attività manutentive svolte e/o lo storico delle stesse, ed essere costantemente aggiornata sulla situazione manutentiva stessa e di verificare in particolare:

- lo storico riepilogativo di tutti gli interventi effettuati (cicli manutentivi);
- lo storico a livello di singola unità quali estintori, porte e portoni resistenti al fuoco, porte dotate di dispositivo-maniglia antipánico-per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo e relativo dispositivo di apertura

di emergenza, presidi d'emergenza di pronto soccorso aziendale, reti di idranti e i relativi componenti anche alimentati da sistemi automatici di alimentazione idrica antincendio, impianti fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio, impianti di illuminazione di emergenza, che darà la possibilità di visualizzare lo storico di ogni singolo intervento effettuato e di tutte le anomalie riscontrate, oltre a tutti i singoli dati anagrafici. Tutte le informazioni dovranno essere visualizzate e divise per sede/struttura/automezzo.

All'Appaltatore è delegata inoltre la compilazione e l'aggiornamento del Registro Antincendio. La compilazione del Registro Antincendio dovrà essere coerente con i rapporti di intervento predisposti per le attività di manutenzione ordinaria e nel caso di manutenzione straordinaria con le schede di intervento a consuntivo. L'aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre 48 ore dall'intervento manutentivo.

Nel Registro Antincendio devono essere almeno riportate le sottoelencate informazioni:

- Indicazioni sui manutentori che hanno svolto le specifiche attività di manutenzione
- Identificativo impianto:
 - Identificazione del numero di matricola dell'attrezzatura/impianto;
 - Sigla identificativa e ubicazione;
 - Descrizione dell'attrezzatura/impianto.
- Dati di manutenzione:
 - Data di manutenzione;
 - Tipologia di manutenzione: verifica, collaudo, sorveglianza, ricarica, ecc.;
 - Attività di manutenzione eseguite;
 - Eventuali anomalie riscontrate.

Art. 8 - SERVIZIO DI "CONSULENZA ANTINCENDIO"

Il Servizio di consulenza antincendio potrà essere richiesto per tutte le dotazioni presenti negli immobili in elenco e ricomprese nell'Allegato 1 e sarà da intendersi compreso tra le attività di manutenzione ordinaria. Il servizio richiesto consisterà nel monitoraggio di situazioni e circostanze che potrebbero suscitare la necessità di migliorare gli standard di sicurezza e pertanto di adeguamento dei presidi d'emergenza ed impianti antincendio affidati in manutenzione.

Nell'ambito di tale servizio l'Appaltatore dovrà:

- tempestivamente segnalare eventuali situazioni e circostanze che possano rendere inadeguati i presidi d'emergenza e impianti antincendio oggetto del servizio;
- al massimo ogni sei mesi produrre un report (Report sulla Sicurezza Antincendio) nel quale, con riferimento ad ogni immobile, riferisca in merito all'adeguatezza dei presidi d'emergenza e impianti antincendio presenti; tale report dovrà essere consegnato entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza del semestre relativo;
- almeno una volta all'anno erogare un corso di formazione antincendio per due sessioni formative e per un numero non superiore ai 25 discenti cad. (50 totali), con contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in conformità all'allegato IX del D.M. 10/03/1998 e per attività a rischio di incendio medio.

Art. 9 - LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI

I Livelli di Servizio che l'Appaltatore dovrà garantire sono stati definiti al fine di perseguire i seguenti risultati:

- garantire l'efficienza dei presidi d'emergenza e impianti antincendio oggetto del servizio;
- rispettare i tempi di scadenza di Legge delle manutenzioni e i tempi di intervento;
- rispettare i tempi di esecuzione in base al Cronoprogramma;
- segnalare tempestivamente il riscontro di ogni situazione di pericolo, criticità o anomalia che si risconterà;
- minimizzare la possibile frequenza dei guasti;
- intervenire tempestivamente per le attività di manutenzione straordinaria.

Art. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono da considerarsi non ricomprese nell'ambito della manutenzione ordinaria le seguenti attività:

- opere e/o interventi che esulano dalle prestazioni di ordinaria e programmata manutenzione indicati nel precedente art. 5 relativi a tutti i presidi d'emergenza presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito di cui all'Allegato 1;
- Interventi di ripristino in caso di sopraggiunte situazioni che mettono a rischio l'incolumità delle persone e/o possono provocare danni ingenti a cose, ovvero possono determinare l'interruzione delle normali attività;
- l'eventuale adeguamento normativo di tutti gli impianti da espletarsi durante tutta la durata contrattuale;



- la fornitura di nuovi presidi d'emergenza antincendio e/o presidi d'emergenza di primo soccorso, del tipo e nelle quantità che verranno richiesti nel corso della durata contrattuale, secondo il fabbisogno della Committente.

Per tale attività è stimato un importo opzionale aggiuntivo di €. 15.000,00 per tutta la durata contrattuale.

Per tali attività l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di presentare al Committente una dettagliata relazione tecnica da cui risultino le cause del guasto ed il tipo di intervento da effettuare unitamente ad un preventivo di spesa.

Al fine di determinare il costo degli interventi, l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare il prezzario regionale Umbria al momento vingente (capitolo 16 "Impianti ed apparecchiature antincendio e servizio di manutenzione su presidi d'emergenza ed impianti di protezione antincendio), di cui si invierà un estratto, applicando sulle singole voci di prezzo, al netto della manodopera, una riduzione di almeno il 30%. Nel preventivo di spesa l'aggiudicatario dovrà riportare quindi la voce di prezzo estratta da prezzario con lo sconto applicato. Per tutti gli eventuali interventi non previsti da prezzario, dovrà essere riportato nel preventivo il dettaglio di tutti gli interventi da eseguire che verrà poi valutato da Umbra Acque S.p.A..

In ogni caso, il preventivo formulato dovrà poi essere scontato della prevista franchigia di € 50,00.

Solo su autorizzazione di Umbra Acque S.p.A. tramite la "comunicazione di inizio interventi" inviata in forma scritta (email), la Ditta aggiudicataria potrà procedere all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle anomalie o sostituzioni dei materiali. In caso contrario la Committente potrà declinare l'offerta della Ditta, richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a Ditta esterna. Qualora la Committente ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori a Ditta diversa da quella manutentrice, la ditta affidataria dell'appalto non avrà nulla a pretendere.

Art. 11 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

I tempi di intervento vengono così ripartiti:

- 1) Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere conclusi, al massimo, entro l'ultimo giorno del mese relativamente alla scadenza prevista dal presente capitolato e/o normativa di riferimento.
- 2) Ciascun intervento di manutenzione straordinaria dovrà iniziare entro le 24/48 ore successive dalla "comunicazione di inizio interventi" inviata da Umbra Acque S.p.A.. Dalla "comunicazione di inizio interventi" seguirà ordine di acquisto tramite PEC.

Per il rispetto dei tempi sopra indicati l'Appaltatore dovrà organizzarsi con un numero di tecnici adeguato per il rispetto di tale scadenze. Dovrà altresì essere prodotto, almeno due settimane prima dell'inizio degli interventi, un calendario dettagliato con il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano riportate date e orari che dovranno essere rispettati nel corso degli interventi ed essere inviato all'indirizzo f.ippoliti@umbraacque.com.

Art. 12 – SUB-APPALTO

Data la specificità del servizio e il carattere fiduciario dello stesso, non è previsto il subappalto e pertanto l'Appaltatore è tenuto ad erogare il servizio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione: è vietato pertanto il sub-appalto per la gestione del servizio delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria. Qualora venga riscontrato l'utilizzo di personale esterno, si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto, come meglio descritto al successivo art. 23.

Art. 13 - VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE

Umbra Acque S.p.A. potrà chiedere all'Appaltatore eventuali variazioni consistenti in estensioni, sospensioni o riduzioni, anche a carattere temporaneo, della prestazione - alle stesse condizioni di aggiudicazione - previa comunicazione scritta da effettuarsi anche a mezzo email. Tali variazioni saranno vincolanti per l'Appaltatore. Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio, con preavviso di almeno 30 giorni precedente a quello da cui decorre l'estensione o la riduzione, e conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo. L'ammontare complessivo delle variazioni consistenti in estensioni o riduzioni del servizio non potrà superare il 20% (venti per cento) dei quantitativi base che determinano l'importo a base d'asta (compresi nell'Allegato 1).

Art. 14 - REVISIONE PREZZI

Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi ed inalterabili per l'intera durata dell'affidamento dell'appalto.

Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte per conto di Umbra Acque S.p.A., che avrà la facoltà di accertare l'esatta rispondenza delle attività rendicontate rispetto alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La fattura del singolo servizio espletato verrà liquidata dopo il positivo accertamento previsto al comma precedente. I pagamenti saranno disposti, in presenza di una verifica positiva degli adempimenti di cui ai commi precedenti, compresa l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 90 gg data fine mese dalla data di presentazione della fattura che dovrà pervenire ad Umbra Acque S.p.A. a mezzo e-mail all'indirizzo: amministrazione@umbraacque.com. In ciascuna fattura dovrà essere sempre indicato il CIG e il numero dell'ordine che verrà comunicato tempestivamente da Umbra Acque S.p.A.

Fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Art. 16 – REQUISITI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'Appaltatore, pena esclusione, in fase di formulazione e presentazione dell'offerta, dovrà dare evidenza e fornirne attestazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti, ritenuti da Umbra Acque S.p.A. quali elementi di garanzia minima per poter svolgere il servizio di manutenzione, controllo e conduzione dei presidi d'emergenza e impianti antincendio in esercizio presso gli immobili e/o mezzi aziendali gestiti da Umbra Acque SpA così come già argomentato in premessa:

- I. Copia della Polizza Assicurativa con Compagnia di primaria importanza nazionale, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità R.C./R.C.T./R.C.O. dell'Appaltatore, quale affidatario del servizio, nei confronti di persone o cose per un massimale minimo di € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) comprensivo di una estensione di garanzia, qualora non prevista in polizza, di copertura postuma da manutenzione per tutti gli impianti e presidi d'emergenza antincendio oggetto di gara, anche per quei presidi d'emergenza non rientranti nel campo di applicazione del Decreto 37/08 (ex legge 46/90);
- II. Certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 avente specifico campo di applicazione al servizio oggetto di gara, rilasciato da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;
- III. Certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi manutenzione degli impianti antincendio, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
- IV. Valida certificazione di almeno 3 (tre) Tecnici Manutentori antincendio con competenze, relative alla manutenzione antincendio, attestate da Organismo di Certificazione di Terza Parte indipendente che opera in conformità alla norma ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 per estintori, componenti rete idranti e porte antincendio e in particolar modo in conformità alla Norma UNI 9994/2 e UNI 11473/3.
- V. Il nominativo del Responsabile di Servizio corredato di Curriculum Vitae aggiornato con anni di servizio espletato nel ruolo.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed indipendentemente

dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

Art. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONDIZIONI DI LAVORO

L'Appaltatore, coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione e Protezione di Umbra Acque SpA, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive m. e i. in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare l'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti oltre che adottare tutte le accortezze, le procedure e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e a terzi.

Art. 19 - INADEMPIENZE - APPLICAZIONE PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato – anche solo per periodi di tempo limitato - o venga espletato in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto dall'impresa in sede di gara, Umbra Acque SpA applicherà nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali:

- 1) Per inadempienze relative al servizio di manutenzione ordinaria verranno applicate le penali pari all'**1 per mille** dell'importo affidato, al netto dell'I.V.A., per ogni attività omessa e/o per ogni giorno (naturale e consecutivo) di ritardo nell'esecuzione del servizio.
- 2) Per inadempienze relative al servizio di manutenzione straordinaria verranno applicate le penali pari all'**1%** del dell'importo del singolo intervento ordinato, al netto dell'I.V.A., per ogni attività omessa e/o per ogni giorno (naturale e consecutivo) di ritardo nell'inizio dell'esecuzione dell'intervento.

Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che Umbra Acque SpA dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate. Nel caso di riscontrata attività omessa, Umbra Acque SpA, renderà informata l'impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte provvederà all'applicazione delle suddette penali. L'Appaltatore non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. Umbra Acque SpA provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'Appaltatore nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese l'Appaltatore stesso. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'Appaltatore anche se fatto con personale di Umbra Acque SpA e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi di mercato. Resta salvo il risarcimento del danno. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con Umbra Acque SpA. Le penalità saranno notificate all'Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e sarà introitato dalla Committente. Umbra Acque SpA, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avverrà in forma amministrativa e non giudiziale.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) In qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente rilevate gravi inadempienze contrattuali;
- b) In conseguenza di leggi e/o per motivi di pubblico interesse tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite;
- c) In caso di frode, dolo, colpa grave, di grave negligenza, di contravvenzioni o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) In caso di riscontrate irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- e) L'importo complessivo delle penali superi il 5% del valore complessivamente affidato;
- f) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- g) In caso di riscontrata inosservanza dei CCNL per il personale dipendente nonché dei relativi contratti integrativi territoriali;
- h) Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nel caso delle inadempienze contrattuali di cui alla precedente lett.c) la Committente si riserva il diritto, formulate le opportune contestazioni, di risolvere l'appalto anticipatamente e senza obbligo di rispetto del termine di preavviso previsto nell'art. 21 relativo al recesso. Qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, la Committente, salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione. La risoluzione disposta dalla Committente ha effetto per il futuro e non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 21 - RECESSO

Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per fatti sopravvenuti non imputabili al Committente, di recedere dall'appalto con preavviso di gg. 30. In questo caso Umbra Acque S.p.A. sarà tenuto a liquidare unicamente le competenze spettanti all'impresa per i servizi resi.

Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, **qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova**, il servizio risultasse, a giudizio insindacabile di Umbra Acque S.p.A., eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della semestralità, da inoltrarsi mediante lettera Raccomandata A.R. Anche in questo caso la Committente sarà tenuto a liquidare unicamente le competenze spettanti all'impresa per i servizi resi.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - DANNI A PERSONE O COSE

La Committente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'Appaltatore (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Committente medesima. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore sarà altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al servizio.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le imposte o tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. sia inerenti al presente appalto, quanto alla gestione e condotta del servizio. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti. Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:

- quelli derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto;
- quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna esclusa, in relazione ai servizi da eseguire. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è conglobato nel prezzo offerto.

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il corso dell'espletamento del servizio si tenterà la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c. e seguenti; ove la controversia non sia sanabile, sarà deferita al giudice ordinario del competente Foro di Perugia.

Art. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerte, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, per le esigenze relative all'Avviso di cui trattasi ed al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare delle leggi e regolamenti in materia di contratti.

Il responsabile del Procedimento

Dott. Fabrizio Becchetti



