

CHIARIMENTI FORNITURA DI INVERTER A SERVIZIO DEI SITI TECNOLOGICI DI UMBRA ACQUE S.p.A.

CIG: 797980141A

DOMANDA:

- 1) Si richiede di specificare se il cavo da quotare dovrà essere di tipo "schermato" oppure "non schermato";
- 2) Si richiede di specificare la lunghezza del cavo da quotare (inteso come distanza indicativa tra ogni inverter e relative pompe);
- 3) Si richiede di specificare se le pompe dovranno essere di tipo "sommerse" oppure no (quale altro tipologia ?) e se possibile prego fornire ulteriori approfondimenti tecnici in merito alle pompe stesse.

RISPOSTA:

- 1) la fornitura è riferita ai soli inverter, non è richiesta la fornitura di cavi;
- 2) non previsto;
- 3) le pompe non sono del tipo sommerso, **sono del tipo orizzontali**, inoltre, non si dispone di specifiche tecniche delle stesse; le potenze indicate per gli inverter sono riferite alle potenze nominali dei motori delle pompe.